

Monitoramento da Qualidade do Esgoto Tratado

Parâmetros Monitorados	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Limite 18 *	Limite 16 e 21**
Arsênio Total	<0,003	<0,003	-	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	0,2	0,5
Bário Total	<0,03	<0,03	-	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	5,0	5,0
Boro Total	<0,30	<0,30	-	-	<0,30	-	<0,30	-	<0,30	-	<1,00	-	<0,30	5,0	5,0
Cádmio Total	<0,0003	<0,0003	-	-	<0,0003	-	<0,0003	-	<0,0003	-	<0,0003	-	<0,0003	0,2	0,2
Chumbo Total	<0,003	<0,003	-	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	0,5	0,5
Cianeto Total	<0,02	<0,02	-	-	<0,02	-	<0,02	-	<0,02	-	<0,05	-	<0,0020	0,2	1,0
Cianeto Livre	<0,002	<0,002	-	-	<0,002	-	<0,002	-	0,01	-	<0,0020	-	<0,0020	-	0,2
Cobre	<0,010	<0,010	-	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	1,0	-
Cobre Solúvel	<0,003	<0,003	-	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	1,0
Cromo Hexavalente	<0,03	<0,03	-	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,100	0,1	0,10
Cromo Trivalente	<0,03	<0,03	-	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	-	1,00
Cromo Total	<0,03	<0,03	-	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	5,0	-
DBO	27	30	39	24	25	26	22	22	20	23	22	16	25	60,0	-
Estanho Total	<0,30	<0,30	-	-	<0,30	-	<0,30	-	<0,30	-	<0,30	-	<0,30	4,0	4,0
Fenóis Totais	<0,0152	<0,0152	-	-	<0,0152	-	<0,0152	-	0,11	-	<0,0152	-	0,01	0,5	0,5
Ferro Solúvel	<0,30	<0,30	-	-	<0,30	-	<0,30	-	<0,30	-	<0,30	-	<0,30	15,0	15,0
Fluoreto Total	0,60	0,69	-	-	0,82	-	0,41	-	0,53	-	0,66	-	<0,03	10,0	10,0
Manganês Solúvel	0,10	<0,10	-	-	0,13	-	<0,10	-	<0,10	-	0,11	-	0,10	1,0	1,0
Mercúrio Total	<0,0003	<0,0003	-	-	<0,0003	-	<0,0003	-	<0,0003	-	<0,0003	-	<0,0003	0,01	0,01
Níquel Total	<0,03	<0,03	-	-	<0,10	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	2,0	2,0
Nitrogênio Amonical	15,1	14,1	19,4	19,5	17,9	16,6	15,6	12,7	12,5	12,9	12,3	11,5	12,7	-	-
Óleos e Graxas	15,5	6,8	13,8	5,1	9,1	10,5	45,5	7,9	4,6	6,0	9,1	3,6	6,7	100	-
pH	7,3	7,2	7,3	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,7	7,2	7,3	7,2	entre 5 e 9	entre 5 e 9
Prata Total	<0,003	<0,003	-	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	0,02	0,1
Sólidos Sedimentáveis	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	1,0	1,0
Selênio Total	<0,003	<0,003	-	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	-	<0,003	0,02	0,3
Sulfeto	<0,03	<0,03	-	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,10	-	1,0
Temperatura	20,2	19,0	19,7	21,4	25,6	24,0	26,0	23,8	25,9	25,9	26,1	23,8	20,4	40,0	40,0
Zinco Total	0,14	0,14	-	-	0,19	-	<0,10	-	<0,03	-	<0,03	-	<0,10	5,0	5,0
Materiais Flutuantes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	-	Ausente

* Limite de Lançamento - Art. 18 Lei nº 997 de 1976

**Limite de Lançamento - Art. 16 e 21 Resolução Conama Nº 430 de 13 de maio de 2011

valores expressos em mg/L, exceto sólidos sedimentáveis mL/L e temperatura °C