Resumo Mensal dos Parâmetros Operacionais da ETE Jundiaí

Atualização: 13/07/2026

Parâmetros	Unidade	Pontos	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Média (12)
Volume Recebido de Esgoto	**m3**	**Entrada**	2.348.457	2.599.098	2.640.311	2.616.787	2.723.424	2.744.279	2.914.547	3.253.228	3.234.484	3.034.742	2.412.796	2.453.191	2.504.271	2.760.930
Vazão Média	**L/s**	**Entrada**	868	960	976	966	1.006	1.014	1.078	1.206	1.198	1.122	891	906	925	1.021
Índice Pluviométrico	**mm**		60	21	10	53	105	101	278	284	373	183	53	40	195	141
Resíduo Pré Tratamento	**Ton**		104	108	84	135	136	124	125	142	127	133	41	96	103	113
DBO	**mg/L O2**	**Entrada**	631	678	715	650	710	615	539	465	398	491	506	588	578	578
	mg/L O2	**Saída Final**	27	30	39	24	25	26	22	22	20	23	22	16	25	24
Eficiência	**%**		95,8	95,5	94,6	96,3	96,5	95,8	95,9	95,1	94,9	95,1	95,8	97,2	95,6	95,7
pH		**Entrada**	7,0	7,0	7,1	7,0	6,9	7,1	6,9	6,8	7,1	7,1	7,0	7,3	7,0	7,0
		Saída Final	7,3	7,2	7,3	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,7	7,2	7,3	7,2	7,2
Temperatura	**ºC**	**Entrada**	22,6	21,1	22,3	23,6	25,6	24,2	26,1	26,1	25,9	25,9	26,7	25,5	23,3	24,7
	ºC	**Saída Final**	20,2	19,0	19,7	21,4	25,6	24,0	26,0	23,8	25,9	25,9	26,1	23,8	20,4	23,5
Nitrogênio Total	**mg/L N**	**Entrada**	54	59	63	65	55	61	62	51	40	45	46	58	55	55
	mg/L N	**Saída Final**	26	28	28	30	27	24	27	29	18	19	22	25	24	25
Fósforo Total	**mg/L P**	**Entrada**	9	9	9	11	11	10	15	8	7	10	9	13	9	10
	mg/L P	**Saída Final**	6	5	6	5	5	5	6	5	4	4	4	4	3	5
Sólidos Sedimentáveis	**mL/L**	**Entrada**	3	12	4	7	5	4	6	5	4	5	6	6	6	6
	mL/L	**Saída Final**	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
Produção Torta de Lodo	**Ton**		3.503	3.501	3.501	3.503	3.506	3.504	3.504	3.503	3.509	3.502	3.386	3.487	3.325	3.478